

## Seznam povinných revizí, zkoušek a kontrol technických zařízení a rozvodů

Druh zařízení	Právní předpis	Termín revize	Revize provádí
Kotelny na TP Obsluha kotlů na TP Plynové kotelny NTL Obsluha tlakových nádob Obsluha plynového zařízení	vyhl. č. 91/1993 Sb. vyhl. č. 91/1993 Sb. vyhl. č. 91/1993 Sb. ČSN 07 0703 ČSN 69 0012 ČSN 38 6405 a vyhl. č. 91/1993 Sb. ČSN 69 0012	1 x za rok odborná zkouška 1 x za 5 roků přezkoušení topičů 1 x za rok odborná prohlídka 1 x za 3 roky revize 1 x za 3 roky přezkoušení obsluhy TNS 1 x za 3 roky přezkoušení obsluhy PZ 1 x za 5 let přezkoušení topičů	odborný pracovník revizní technik odborný pracovník revizní technik revizní technik revizní technik revizní technik
Tlakové nádoby-expanzomaty	vyhl. č. 18/1979 Sb.	1 x za rok provozní revize 1x za 5 let vnitřní revize a zkouška těsnosti 1 x za 9 let tlaková zkouška	revizní technik
Komíny, kouřovody, spotřebiče paliv a) spotřebiče na plynná paliva kontrola a čištění spalinové cesty b) spotřebiče na pevná paliva kontrola a čištění spalinové cesty	NV č. 91/2010 Sb. ČSN 73 4201	1 x za rok 2 x za rok	kominíci
Domovní a průmyslové plynovody plynové zařízení kotelen	vyhl. č. 85/1978 Sb. ČSN EN 1775, TPG 704 01 ČSN EN 15001-1,2 TPG 70 301	1 x ročně kontrola 1 x za 3 roky revize PZ	odborný pracovník revizní technik
Plynové spotřebiče do 50 kW sporáky, vařiče a ost. plyn. spotřebiče	Servisní prohlídka TPG 704 01	Termín uveden v návodu k obsluze spotřebitele 1 x za 3 roky revize PZ 1 x ročně kontrola	servisní pracovník revizní technik odborný pracovník
Elektrické instalace a) podle druhu prostředí normální vlhké, NTL kotelny mokrý - prádelny b) lhůty prav. revizí podle prostoru se zvýšeným rizikem ohrožení osob budovy - společné prostory c) společné televizní antény	ČSN 33 1500 ČSN 33 1600 zákon č. 174/1968 Sb.	1 x za 5 let 1 x za 2 roky 1 x za rok 1 x za 5 let 1 x za 5 let	revizní technik revizní technik revizní technik revizní technik revizní technik
Hromosvody	ČSN 34 1390, 33 1500 ČSN EN 62 305-3	1 x za 4 roky, po zásahu bleskem, 1 x za 2 roky vizuelní kontrola, nová střecha vč. revize	revizní technik revizní technik
Elektrické spotřebiče používané při: skupina C: průmysl. a řemeslné činnosti skupina D: ve veřejně přístup. prostorech skupina E: administrativní činnosti	ČSN 33 1600	dle užití 1 x za 6 (12) měs., až dle ČSN 33 1500 dle užití 1 x za 12 měs., až dle ČSN 33 1500 dle užití 1 x za 12 měs., až dle ČSN 33 1500	kontrola rev. technik revize rev.technik
Elektrické ruční nářadí skupina A - občas do 100 hod. za rok skupina B - krátkodobě 100-250 hod. ročně skupina C - často, více než 250 hod. za rok	ČSN 33 1600 ochrana tř. I. ochrana tř. II a III. ochrana tř. I. ochrana tř. II a III. ochrana tř. I. ochrana tř. II a III.	nejméně jednou za 6 měsíců 12 měsíců 3 měsíce 6 měsíců 2 měsíce 3 měsíce	pověřený pracovník pověřený pracovník pověřený pracovník pověřený pracovník pověřený pracovník
Osobní výtahy odborné prohlídky odborné zkoušky (revizní zkoušky) inspekční zkoušky	ČSN 27 4002 ČSN 27 4007 ČSN 27 4007 dle čl. 6.2.	1 x za 3(4) měsíce - podle stáří výtahu 1 x za 3 roky 1 x za 9(12) let	revizní technik revizní technik inspekční orgán typ A
Tlakové zkoušky vodovodu pro požární účely a suchovody	ČSN 73 0873	1 x za rok	odborný pracovník
Hasící přístroje Prohlídky požární ochrany	vyhl. č. 246/2001 Sb. vyhl. č. 246/2001 Sb.	1 x za rok kontrola provozuschopnosti 1 x za rok preventivní prohlídka	odborný pracovník preventista PO
Vodoměry na teplou i studenou vodu	zákon č. 505/1990 Sb. zákon č. 345/2002 Sb.	1 x za 5 let	státní zkušebna

### Revize plynových a elektrických spotřebičů v bytě si zajišťuje uživatel bytu.

U revizí elektrického zařízení NTL kotelen záleží na tom, jaké je stanoveno prostředí. Kotelny jsou zpravidla zařazeny jako prostředí normální - lhůta revizí 5 let. Prostředí stanovuje odborná komise.

Přezkoušení z obsluhy plynových zařízení je třeba tam, kde se nejedná o kotelnu podle vyhl. č. 91/1993 Sb., ale v kotelně je umístěn další spotřebič s výkonem větším, než 50 kW (zpravidla zásobníkový ohřivač teplé vody).